

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru*

**ПРЕДПИСАНИЕ №18/02-ГН**

г. Тула, пр-т Ленина, д. 40  
(место составления предписания)

23.03.2021г.  
(дата составления предписания)

(местонахождение и наименование ОПО)

(время составления предписания)

**Юридическому лицу  
МБОУ " Сенеvская основная  
общеобразовательная школа  
№21"**

Мною, главным государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора Гоцанским Н.Н. , в период с 10.03.2021г. по 23.03.2021г. по адресу: на основании: распоряжения № РП-231-665-о от 3.03.2021г. Заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В. с целью государственного контроля надзора за соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБОУ " Сенеvская основная общеобразовательная школа №21", ИНН 7111023581.

В присутствии: Директора МБОУ " Сенеvская основная общеобразовательная школа №21" Бобыревой И.В. (приказ о назначении на должность № 1048-п от 02.09.2009г. Администрации МО город Алексин);

В ходе проведения проверки установлено:


№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Нарушены требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» при	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и	Удалить выявленные нарушения	23.06.2021г

<p>эксплуатации объектов технического регулирования, а именно: -не проведено техническое диагностирование газопроводов для установления предельных сроков их дальнейшей эксплуатации находящихся в эксплуатации МБОУ "Сеневская основная общеобразовательная школа №21"</p>	<p>газопотребления» (утверждённого постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).</p>		
<p>2. Нарушены требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» при эксплуатации объектов технического регулирования, а именно: -не проведено техническое диагностирование здания с расположенными в нем технологическими газоиспользующими установками и внутренними газопроводами, для установления предельных сроков дальнейшей эксплуатации.</p>	<p>Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).</p>	<p>Удалить выявленные нарушения</p>	<p>23.06.2021г</p>

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, . Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю юридического лица МБОУ " Сеневская основная общеобразовательная школа №21" расположенного по адресу: Тульская область, Алексинский р-н, с. Сенево, ул. Садовая, дом 27. предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Направить государственному инспектору межрегионального отдела по котлонадзору, и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Гощанский Н.Н.  
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: Директор МБОУ " Сеневская основная общеобразовательная школа №21" Бобырева И.В. (приказ о назначении на должность № 1048-п от 02.09.2009г. Администрации МО город Алексин);

23.03.2021г.